

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

astalon s.r.o.  
Hůrka 54  
530 02 Pardubice

Č.j: KHSPA 08379/2018/HV-CR Vyřizuje/linka: MUDr. Říhová/469326646 V Chrudimi dne: 23.05.2018

**Projektová dokumentace stavby „DSS Sluneční dům – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejem jídel“, ul. Vítězství 115, Slatiňany, parcela č. st. 132, k.ú. Slatiňany**

### Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu „DSS Sluneční dům – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejem jídel“, ul. Vítězství 115, Slatiňany, parcela č. st. 132, k.ú. Slatiňany, doručené dne 16.5.2018 č.j. KHSPA 08379/2018/HV-CR, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „DSS Sluneční dům – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejem jídel“, ul. Vítězství 115, Slatiňany, parcela č. st. 132, k.ú. Slatiňany

**KHS s o u h l a s í.**

#### Odůvodnění:

Dne 16.5.2018 byla na KHS předložena k posouzení projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu „DSS Sluneční dům – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejem jídel“, ul. Vítězství 115, Slatiňany, parcela č. st. 132, k.ú. Slatiňany. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 15053813, stavebníkem je DSS Slatiňany, Klášterní 153, 538 21 Slatiňany. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy části 1. NP. objektu, tzv. Slunečního domu v ul. Vítězství, kde by měla vzniknout nová výdejna jídel s jídelnou se sanitárním zařízením pro pracovníky výdejny jídel. Stavebními úpravami bude změněn účel užívání, a to ze stávající chráněné dílny bude jídelna a ze skladu bude výdejna jídel. Součástí výdejny s jídelnou je sanitární zařízení pro pracovníky – šatna a předsíň WC s umyvadlem a kabina se záchodem a též s výlevkou pro úklid provozovny. Výdejna je vybavena gastrotechnologií pro výdej 80 obědů dovážených z centrální kuchyně v termoportech (v teplém, resp. v chlazeném stavu). Výdejna je členěna na dvě části – jedna pro příjem termoportů s obědy a ve druhé části je vybavení pro

výdej pokrmů. Je vybavena „teplou“ výdejní linkou, stolem pro výdej salátů, výrobníkem čaje, konvektomatem, chladicí skříní pro uchování salátů před výdejem. Dále je ve výdejně úsek pro mytí provozního nádobí s dvoudřezem, úsek pro mytí stolního nádobí - stůl pro odložení použitého stolního nádobí, jeho součástí je dřez na jeho oplach a dále myčka stolního nádobí. Mezi úseky pro mytí stolního a provozního nádobí je osazeno umyvadlo. Provozovna je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Vytápění je stávající podlahové (beze změn). Větrání je přirozené okny a nucené pomocí axiálních ventilátorů. Osvětlení bude přirozené denní (v jídelně), nucené a sdružené (ve výdejně s intenzitou 500 lx).



MUDr. Eliška Říhová  
vedoucí oddělení hygieny výživy  
a předmětů běžného užívání

Rozdělovník:

-adresát + PD

-KHS ÚP Chrudim - odd. HV a PBU