Zapojení rozvaděče RP III/2



Místnost			myčka	myčka	výdejna	výdejna	výdejní pult	výdejní pult	výdejní pult	jídelna	jídelna		myčka, výdejna	jídelna		myčka, výdejna	myčka, výdejna	myčka, výdejna	
Název	přívod	omezení I max.	předmycí stroj	myčka	konvektomat	digestoř	chlazená vitrína	výdejní vana 1.	výdejní vana 2.	překapávač	chránič zásuvky	zásobník talířů 1	zásobník talířů 2	zásobník talířů 3	zásobník čaje 1	zásobník čaje 2	chránič zásuvky	pracovní zásuvky	zásuvky jídelna	stávající zásuvkové obvody/rezerva	osvětlení	osvětlení	senzor. baterie	digestoře	stávající světelné obvody/rezerva
Příkon kW			0,9	9,9	11	2,8	0,8	3	3	6,2		2,7	2,7	2,7	2	2		2	2		0,4	0,3	0,01	0,5	
Poznámka																		3x	7x		12xA	8xA	2xBS	2xM23	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, ~50Hz, 400/230/TN–C–S
ROZDĚLENÍ PEN V ROZVADĚČI RP III/2
ROZVADĚČ RP III/2, OCELOPLECHOVÝ VESTAVNÝ 3x24 MODULŮ, IP40/20,
ZAMYKATELNÝ, BÍLÁ BARVA ln 40A, Ik 10kA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
–IZOLACÍ, KRYTEM
OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
–OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
–OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
–DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
–DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
–PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

BLOKOVÁNÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU



Z1 až Z3 kontrolky umístěné na dveřích rozvaděče.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, ~50Hz, 400/230/TN–C–S
ROZDĚLENÍ PEN V ROZVADĚČI RP III/2
ROZVADĚČ RP III/2, OCELOPLECHOVÝ VESTAVNÝ 3x24 MODULŮ, IP40/20,
ZAMYKATELNÝ, BÍLÁ BARVA ln 40A, Ik 10kA

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Mgr. Petr Sroll	Mgr. Petr Sroll	Ing. Helena Bydžovská	číslo zakázky:	2180119
			datum:	01/2018
			měřítko:	–
			změna:	

stavebník: **Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany**
zakázka: **DSS Slatiňany**
stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejnou
objekt: SO 01 – Výdejna
díl: D.1.4 – Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres: **Zapojení rozvaděče RP III/2**

část: D EL
č. přílohy: 04
č. výkresu: