



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

POS.	NÁZEV - TYP	PARAMETRY	KS	PAZNÁMKA
1	TEPELNÉ ČERPADLO TEPELNÝ VÝKON - 9kW	230V	1	
2	TROJCESTNÝ VENTIL		1	
3	ZÁSOBNÍK OHŘEVU TV, 400l, VÝMĚNÍK 1,80+1,05m2	EL. VLOŽKA 3kW	1	STÁVAJÍCÍ
4	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK, 200l		1	STÁVAJÍCÍ
5	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - VYTÁPĚNÍ		1	STÁVAJÍCÍ
6	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - TV		1	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA :

- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÁ Klapka
- FILTR ZÁVITOVÝ
- POJISTNÝ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TEPLOMĚR 0-120° C
- TLAKOMĚR 0-1 MPa + PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Dražkovice 108, 533 33 Pardubice IČ: 028 945 855 e-mail: pk_interklima@centrum.cz			
Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný	FORMÁT	2x A4	Č. KOPIE	
INVESTOR: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany			DATUM	03.2023		
MÍSTO STAVBY:			ÚČEL	DPS		
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP III			MĚŘÍTKO	nemá		
			Č. ZAKÁZKY	-		
			ZMĚNA			
F.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU		
SCHÉMA ZAPOJENÍ			F.1.4.1			03