



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

POS.	NÁZEV - TYP	PARAMETRY	KS	PAZNÁMKA
1	TEPELNÉ ČERPADLO TEPELNÝ VÝKON - 9kW	230V	1	
2	TROJCESTNÝ VENTIL		1	
3	ZÁSOBNÍK OHŘEVU TV, 400l, VÝMĚNÍK 1,80+1,05m2	EL. VLOŽKA 3kW	1	STÁVAJÍCÍ
4	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK, 200l		1	STÁVAJÍCÍ
5	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - VYTÁPĚNÍ		1	STÁVAJÍCÍ
6	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - TV		1	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA : ——— Topná voda 45°C (zdroj max.55°C)
 - - - - - Vratná voda 40°C

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice Kancelář: Vyšehradská 827, 530 02 Pardubice IČ: 151 231 111, DIČ: CZ151 231 111 tel: 803 945 855 e-mail: pk_interklima@centrum.cz</div></div>			
Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný				
INVESTOR:	Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany					
MÍSTO STAVBY:						
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP III F.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			FORMÁT	2x A4	Č. KOPIE	
			DATUM	03.2023		
			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1 : 25		
			Č. ZAKÁZKY	-		
			ZMĚNA			
			ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU		
PŮDORYS STROJOVNY			F.1.4.1		02	